



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FI SR)

I.S.I.S. - "P. SECCO SUARDO" - BERGAMO
Prot. 0002364 del 10/04/2018
06 (Entrata)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Paolina Secco Suardo"
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale
Via Angelo Maj, 8 - 24121 Bergamo

C.F. 80029600162- Tel. 035.239370 - Fax 035.239482

<http://www.suardo.gov.it> - e-mail: info@suardo.gov.it - bgpm010002@pec.istruzione

VERBALE N. 1 DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA DEL 27/03/2018

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA GARA PER LA FORNITURA PER L'INSONORIZZAZIONE E ARREDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON E.L.I.S.I.R.

In data 27/03/2018 alle ore 10.00 si riunisce la Commissione tecnica nominata con atto dirigenziale prot. 1976 del 26/03/2018 per l'esame delle offerte pervenute per la fornitura di pannelli fonoisolanti, tendaggi fonoassorbenti, porte fonoisolanti, pavimenti laminati e messa in opera progetto PON E.L.I.S.I.R. secondo il capitolato tecnico prot. N. 1411 del 01/03/2018 e il disciplinare di gara 1418 del 01/03/2018

La Commissione tecnica è costituita, da:
Prof. Isaia Vito - Presidente
A.A. Accetta Silvia - Segretario
DSGA Sergio La Notte

Risultano pervenute al MEPA n. 1 offerte della seguente ditta:

1. Vincenzo Meroni di via Magellano, 8 Lissone - MB

Si procede all'apertura della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta offerente.

Documenti prodotti:

- Disciplinare di gara firmato digitalmente;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di cui alla pag. 8 del disciplinare di gara;
- Dichiarazione e assunzione di responsabilità secondo la pag. 8 del disciplinare.

La documentazione risulta regolare e coerente con quanto richiesto. Attestato che la Ditta in esame ha proceduto ad effettuare il sopralluogo come richiesto nell'art. 9 del suddetto disciplinare la ditta Meroni ritenuta la documentazione regolare, pertanto viene validata ed approvata.

Si procede ad un primo esame dell'offerta tecnica.

Dall'esame dell'offerta presentata risultano i seguenti punti che vanno chiariti.


1. Le 3 porte per le aule percussione sono previste fono-isolanti (43 decibel) nell' offerta vengono indicate porte tagliafuoco. Si chiede di sostituire l'articolo con quello previsto e di inoltrare la scheda tecnica relativa;
2. Manca la scheda tecnica del tappetino fono-isolante (22 decibel) da applicare sotto il parquet, si prega di trasmettere scheda relativa.

In data 28/03/2018 si inoltra via pec la richiesta di delucidazioni sopraesposte.


La commissione in attesa della comunicazione da parte della Ditta Meroni alle ore 13.00 sospende i lavori e si aggiorna alle ore 11.00 del 05/03/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente
Prof. Isaia Vito



Segretario
Sig. Accetta Silvia



La Commissione tecnica

DSGA
Sergio La Notte

